

Katowice, dnia 13 lutego 2014 r.
L.dz. 429.../PO IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 06 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 1) Proszę o wyjaśnienie, który zakres SIWZ obejmuje wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, gazowej? W punkcie 3.9 jest to zakres 3, natomiast z punktu 8.1.2 wynikałoby że jest to zakres 2. Który zakres obejmuje wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, gazowej według pkt. 8.1, 8.2, 8.3 oraz 14.1?

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie instalacji wod-kan; wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; wykonanie instalacji gazowej; wykonanie instalacji grzania i kotłowni gazowej to zakres 3.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał już zmian w dokumentacji przetargowej, który usunęły wątpliwości dotyczące zawartości merytorycznej poszczególnych zakresów składających się na przedmiot zamówienia.

- 2) Proszę o informację jakie dokumenty powinien złożyć, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 8.3.2, wykonawca - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nie ma obowiązku składania sprawozdań finansowych.

Zamawiający wskazuje, że od osób fizycznych - w miejsce dokumentów wskazanych w pkt. 9.3 siwz - Zamawiający będzie wymagał zeznania rocznego z osiągniętych dochodów w danych latach podatkowych.

- 3) W wymaganiach na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia oferentów (pkt. 7.2) jest mowa o: „Instalacja Grzewcza i Klimatyzacji z wykorzystaniem pomp ciepła gazowych jako źródła ciepła”. Proszę o informację czy chodzi o pompę ciepła gazową w której czynnikiem chłodniczym jest czynnik R410A np. system klimatyzacyjny VRF lub VRV,



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Euro-Centrum
Park Naukowo-Technologiczny

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



czy o pompę ciepła zasilaną gazem np. gazem ziemnym. W projekcie jest zastosowane rozwiązanie z wykorzystaniem systemu klimatyzacyjnego pompy ciepła typu VRF z czynnikiem chłodniczym R410A.

Zamawiający dokonał już zmian w pkt. 7.2.3.2 siwz, którego aktualne brzmienie przedstawia się następująco:

instalacji grzewczej z wykorzystaniem kotła gazowego kondensacyjnego jako źródło ciepła oraz instalacji opartej o system VRF.

Analogicznej zmianie poddano również brzmienie pkt. 8.1.3.2 siwz.

Z poważaniem,
Justyna Kownacka
Przewodnicząca Komisji Przetargowej