

Katowice, dnia 06 marca 2014 r.
L.dz. 678/IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

Budowa hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze pozyskiwania energii i jej odnawialnych źródeł realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono następującej odpowiedzi:

- 1) Zgodnie z dokumentacją należy wymienić grunt w środkowej i wschodniej części obiektu między osiami A-G np. podsypką piaszczysto-żwirową. Brak w przedmiarach wymienionej podsypki. Prosimy o odpowiedź jaką ilość podsypki przyjąć do wyceny oraz w której pozycji przedmiarowej ją wycenić?
Zamawiający wyjaśnia, że do podsypki należy przyjąć 1.037,573m³ ubitych materiałów z piasku zgodnie z pozycją 20 przedmiaru.
- 2) W odpowiedzi nr. 6 pkt. h. z dnia 13.02.14 jest informacja iż wykonawca w zakresie BMS ma przygotować urządzenia do wpięcia w zintegrowany system BMS Euro-Centrum. Prosimy o rozwinięcie tematu, podanie szczegółowych informacji, udostępnienie dokumentacji, przedmiaru jasno określające wymagania inwestora.
Zamawiający jako załącznik do niniejszych odpowiedzi przekazuje aktualny projekt i przedmiar dla instalacji AKPiA i BMS.

Z poważaniem
Justyna Kownacka
Przewodnicząca Komisji Przetargowej