

Katowice, dnia 10 marca 2014 r.  
L.dz. ....../IG 5 3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

**Budowa hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”**

**w związku z Projektem pod nazwą  
„Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum -  
rozwój i zastosowanie nowych technologii  
w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł**

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;  
Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytania, na które poniżej udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie: W przekazanej dokumentacji projektowej RZUT SUFITÓW określono ilość sufitów podwieszonych: parter 65,5 m<sup>2</sup>, antresola 89,6 m<sup>2</sup>, piętro 131,1+988,2 m<sup>2</sup> razem powierzchnia stropów 1274,4 m<sup>2</sup>. Przedmiar robót CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA określa w poz. 132 1003,5 m<sup>2</sup>. Z uwagi na rozbieżności wnoszę o zwiększenie poz. 132 przedmiaru do ilości 1274,4 m<sup>2</sup>."

W załączeniu rys. określające prawidłową powierzchnie sufitów podwieszonych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć powierzchnie poszczególnych typów sufitów:**

a) sufit z płyty gk - płyta zwykła: pozycja 133 "Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na pojedynczym podwieszonym ruszcie metalowym - PŁYTA ZWYKŁA" ilość : 333,28m<sup>2</sup>

(W ramach sufitu z płyty g-k zwykłej należy zaliczyć również pionowe pasy w miejscu obniżenia sufitu o 50 cm - zgodnie z rysunkiem - rzut sufitów podwieszonych piętro)

b) sufit z płyty gk - płyta wodoodporna: poz. 131 "Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na pojedynczym podwieszonym ruszcie metalowym PŁYTA WODOODPORNĄ POM. MOKRE" ilość: 127,88 m<sup>2</sup>



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Euro - Centrum**  
Park Naukowo-Technologiczny

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- c) sufit rastrowy: pozycja 132 "Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - SUFIT SYSTEMOWY" ilość: 982,54m<sup>2</sup>

Zmiany uwzględniono w skorygowanym przedmiarze przesłanym w dniu 05.03.2014 do Wykonawców, którzy pobrali dokumentację projektową zgodnie z zasadami opisanymi w siwz.

Z poważaniem  
Elżbieta Kułach  
Członek Komisji Przetargowej