



Katowice, dnia 03 grudnia 2012 r.

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-53/XI/2012/PNT na:

**„Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych,  
któremu zostanie powierzona kontynuacja budowy  
budynku biurowo - usługowego  
z pomieszczeniami laboratoryjno - wdrożeniowymi  
posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 8)”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa;  
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 1) Jak należy przedstawić w ofercie pozycję obejmującą zakres nr 5 - tj. „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji i wykonanie na jej podstawie montażu oraz uruchomienia agregatu” , a nie ujętą w przedmiarze?  
W zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien wchodzić Projekt techniczny montażu agregatu wraz z wykonaniem przyłącza do RG w budynku nr8 oraz przedmiar robót z uwzględnieniem poz. uruchomienie agregatu. Na podstawie opracowanego przedmiaru należy wycenić wszystkie prace.
- 2) Czy wyrażają Państwo zgodę na skompletowanie oferty w oparciu o otrzymane przedmiary robót z zakresu nr 2 i 4 - w postaci plików w formacie „xlsx”?  
Tak wyrażamy zgodę na opracowanie oferty dla zakresu 2 i 4 w plikach „Excel”.
- 3) Proszę o specyfikację do poz. 86 - „Tapetowanie ścian okładziną ścienną Tawitex - wydruki wieloformatowe” ? Czy ma to być fototapeta, jeśli tak to na jakim podkładzie itp...  
poz. 86 dotyczy wydruków wielkoformatowych , opisana przez analogię do pozycji KNR tapetowanie. Wydruki wielkoformatowe - laminowane, odporne na ścieranie, podłoże spienione PCV, grubość 8mm.

Z poważaniem,  
PREZES ZARZADU

CZŁONEK ZARZADU  
DYREKTOR FINANSOWY

Monika Filip

mgr Roman Trzaskalik